

学校環境衛生検査【空気検査】

1月19日（金）に空気検査を実施しました。

教室内の二酸化炭素濃度を測定します。

学校の適切な環境の維持に努めてまいります。



学校薬剤師

ひろしま

廣島先生（みなみ薬局）



* 検知管式気体測定器



連続して使用する教室は、非常に高い数値になっています。

毎休み時間に徹底して換気をおこなってください。
感染症流行期ですので、しっかりと環境を整え、予防につとめてください。



◆◆基準◆◆

二酸化炭素濃度

1500ppm 以下